

Звіт
про періодичне відстеження регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта	Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Бровари» від 17.07.2018 № 479
2. Виконавець заходів з відстеження	Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»
3. Цілі прийняття	<ul style="list-style-type: none"> - запобігання порушенням у роботі мереж і споруд системи централізованого водовідведення міста Бровари; - підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації; - забезпечення охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами; - врегулювання порядку укладання договорів з підприємствами на послуги водовідведення; - стягнення плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності	З 29.08.2025 по 05.09.2025
5. Тип відстеження	Періодичне
6. Метод одержання результатів відстеження	Статистичний
7. Дані та припущення на основі яких відстежується результативність	Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались звітності Управління водоенергозбуту, бухгалтерська звітність та звітність хіміко-виміральної лабораторії стічної води

8. Відстеження результативності (кількісні та якісні показники результативності акта, дані та припущення, а також способи одержаних даних).

№	Показники (згідно аналізу регуляторного акта)	Од. виміру	I півріччя 2023 р.	I півріччя 2024 р.	I півріччя 2025 р.
1	2	3	4	5	6
1	Кількість підприємств, установ, організацій які користуються послугами централізованого водовідведення	од.	1293	1290	1442

1	2	3	4	5	6
2	Кількість підприємств, які плануються перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднених речовин у стічних водах, що відводяться до системи централізованого водовідведення	од.	108	115	125
3	Кількість відібраних проб по підприємствам, всього:	од.	113	135	150
	у тому числі:				
	- відповідають ДК	од.	56	48	58
	- не відповідають ДК	од.	57	87	92
4	Сума оплачених рахунків за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно встановлених рахунків з урахуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод на КОС та екологічного стану річки	грн.	878 420,55	857 870,72	2 1980 08,62

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей (висновки та рекомендації)

- Рішення від 17.07.2018 № 479 зобов'язало абонентів КП «Броваритепловодоенергія»:
 - виконувати в повному обсязі вимоги Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Бровари (далі Правила) та договору зі споживачем про надання послуг, своєчасно оплачувати рахунки КП «Броваритепловодоенергія» за надані послуги;
 - дотримуватись установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках у систему централізованого водовідведення міста Бровари;
 - виконувати, на вимогу КП «Броваритепловодоенергія» до визначеного терміну, попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води абонента не задовольняють вимоги Правил;
 - при порушенні Правил виконувати необхідні заходи для усунення порушень, а також інформувати про це КП «Броваритепловодоенергія» та природоохоронні органи;
 - у 7-денний термін повідомляти КП «Броваритепловодоенергія» про виникнення змін у водовідведенні абонентів;

- утримувати каналізаційні колодязі Абонента в належному стані, встановлювати перед скидом у систему централізованого водовідведення уловлювачі жиру.
- 2. Кількісні та якісні показники наведені в порівняльній таблиці з урахуванням тимчасових перерв в роботі та припинення роботи деяких підприємств міста Бровари, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану.
- 3. Рішення від 17.07.2018 № 479 потребує перегляду і прийняття в новій редакції на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 13.12.2023 № 1134 «Про затвердження Змін до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення».

Міський голова

Ігор САПОЖКО

Директор
КП «Броваритепловодоенергія»

Григорій ГОЛУБОВСЬКИЙ